

# Obec Novosedly

## Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

Zastupitelstvo obce Novosedly se na svém zasedání dne 30.11.2010 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 15 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně ve znění Nařízení vlády č. 498/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

## POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE NOVOSEDLY

### Článek 1

#### Úvodní ustanovení

- a) Požární řád obce Novosedly upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

### Článek 2

#### Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci/měště

- a) V obci je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů, za její činnost odpovídá velitel jednotky.
- b) Za požární ochranu obce odpovídá: **člen zastupitelstva obce pověřený radou obce.**

### Článek 3

#### Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- a) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje pořádání veřejných kulturních, sportovních a společenských akcí.
- b) Požární bezpečnost při provozování těchto akcí zabezpečuje pořadatel akce

### Článek 4

#### Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

- a) Nepřetržitou službu zajišťuje požární stanice HZS pobočná stanice Mikulov (tísňové telefonní číslo 150, příp. 112)
- b) Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce se svolává sirénou umístěnou na budově radnice. (Sirénu lze spustit dálkově operačním střediskem HZS ÚO Břeclav nebo ručně u vchodu k radnici.)

### Článek 5

#### Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

- a) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, uvedenou v příloze č. 1. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 1., která je nedílnou součástí požárního řádu obce.

- b) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice adresa Novosedly 1 nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

## **Článek 6**

### **Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti**

- a) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah umělé zdroje:  
hydrantová síť v obci - hydranty: - dům ČD č.p. 119  
- za kostelem č.p. 38  
- bytový dům č.p. 285
- b) Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánec obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany, uvedené v článku 5 a jednotce HZS pobočná požární stanice Mikulov Jihomoravského kraje územní odbor Břeclav. Tento plánec je uveden v příloze č. 4 a je nedílnou součástí požárního řádu obce.
- c) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen<sup>1</sup>, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.
- d) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen<sup>1</sup> zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

## **Článek 7**

### **Seznam ohlašovén požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení**

- a) Úlohou ohlašovén požárů je přijímat hlášení o vzniku požáru, vyhlásit požární poplach v obci a další činnost zabezpečovat v souladu s řádem ohlašovny požáru.
- b) Ohlašovna požárů musí být viditelně označena tabulkou „Ohlašovna požárů“, vybavena vhodnými prostředky tak, aby mohla přijímat hlášení o vzniku požáru a řídit se řádem ohlašovny požáru.
- c) Jako další místa pro hlášení požárů slouží síť veřejných telefonních stanic (telefonních budek), které jsou označeny symbolem telefonního čísla 150 nebo tabulkou "Zde hlaste požár"
- d) Seznam ohlašovén požárů je přílohou č. 2 tohoto požárního řádu.

## **Článek 8**

### **Způsob vyhlášení požárního poplachu**

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- a) Signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón) nebo
- b) Signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO - ŘÍ“, „HO - ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).

<sup>1</sup> §7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.



- c) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje hlášením v místním rozhlasu.

### **Článek 9**


#### **Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje**


- a) Je uveden v příloze č. 3

### **Článek 10**

#### **Účinnost**

- a) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 16.12.2010
- b) Schválením tohoto Požárního řádu zastupitelstvem obce pozbývá platnost Požární řád schválený zastupitelstvem obce dne 29.06.2009.

  
**František Trefilík**  
starosta obce



  
**Jaroslav Křemeček**  
místostarosta obce

Záznam o vyhlášení právního předpisu:  
Na úřední desce a elektronické úřední desce Novosedly  
vyvěšeno dne: 01.12.2010  
sňato dne: 16.12.2010

## **Příloha č. 1:**

Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů města/obce Novosedly.

| <b>Dislokace JPO</b> | <b>Kategorie JPO</b> | <b>Počet členů</b> | <b>Minimální počet členů v pohotovosti</b> |
|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| Novosedly 1          | JPO V                | 14                 | 1+3                                        |

| <b>Požární technika a věcné prostředky PO</b> | <b>Počet</b> |
|-----------------------------------------------|--------------|
| CAS 25 Š706 RTHP/3500                         | 1            |
| DA A 31 K                                     | 1            |
| PPS 12                                        | 2            |
| Kalové čerpadlo MITSUBISHI MPT 100            | 1            |
| Motorová pila HUSQVARNA 55                    | 1            |
| Plovoucí čerpadlo PH 800 - 1200l/min GSV      | 1            |
| Reflexní oděvy pro speciální hašení ohně      | 14           |

## **Příloha č. 2**

### **SEZNAM OHLAŠOVEN POŽÁRŮ A DALŠÍCH MÍST, ODKUD LZE HLÁSIT POŽÁR V OBCI NOVOSEDLY**

1. kancelář obecního úřadu
2. telefonní automat:   - budova Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, prodejna Novosedly  
                              - bezplatné volání na tel. č. „150“ nebo „112“

### Příloha č. 3

#### SEZNAM SIL A PROSTŘEDKU JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY DLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce/města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

| 1.stupeň      |       | 2.stupeň              |       | 3.stupeň          |       |
|---------------|-------|-----------------------|-------|-------------------|-------|
| SDH Novosedly | V     | HZS Pohořelice        | I     | HZS Hustopeče     | I     |
| HZS Mikulov   | I     | SDH Perná             | III/1 | SDH Valtice       | III/1 |
| SDH Drnholec  | II/1  | SDH Sedlec            | III/1 | HZS Břeclav       | I     |
| SDH Břeží     | III/1 | SDH Vranovice         | III/1 | SDH Podivín       | III/1 |
|               |       | SDH Lednice           | II/1  | SDH Stará Břeclav | III/1 |
|               |       | HZS Hrušovany n. Jev. | I     |                   |       |



#### Příloha č. 4:



## Rozmístění hydrantů

*kontrola funkčnosti byla provedena za účasti pracovníku VaK Břeclav a.s.  
dne 13.10.2009*

| P.č. | Lokalita                  | Č.p. domu | Majitel domu      | Přesné umístění  | Funkční (ano, ne) | Hydrantový klíč                 | Závada                        | číslo H | Orientační tabulka |
|------|---------------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------|--------------------|
| 1.   | Ulice na Drnholec a Filtr | 22        | Mandová Františka | u plotu          | ANO               | velký                           |                               | H15     | ANO                |
| 2.   |                           | 18        | Straka Petr       |                  | ANO               |                                 | zvednout poklop               | H14     | ANO                |
| 3.   |                           | 31        | Otoupalík Jiří    | v křižovatce     | ANO               | velký                           |                               | H26     | ANO                |
| 4.   |                           | 241       | Bláhová Anna      | v křižovatce     | ANO               | velký                           |                               | H25     | NE                 |
| 5.   |                           | 376       | Bětíková Ivana    | travnatá plocha  | ANO               | velký                           |                               | H24     | ANO                |
| 6.   |                           | 371       | Kubát František   | krajnice silnice | ANO               | velký                           |                               | H20     | ANO                |
| 7.   |                           | 273       | Šíla František    | v předzáhradce   | ANO               | velký                           | hlavní přívod nejde dotáhnout | H21     | ANO                |
| 8.   |                           | 268       | Hradský Josef     | travnatá plocha  | ANO               | malý - přívod<br>velký - hlavní |                               | H22     | ANO                |
| 9.   |                           | 279       | Černošová Ivana   | u plotu          | ANO               | velký                           |                               | H23     | ANO                |
| 10.  |                           | 252       | Gígel František   | v předzáhradce   | ANO               | malý - přívod<br>velký - hlavní |                               | H19     | ANO                |
| 11.  |                           | 355       | Janůfka Vladimír  | silnice          | ANO               | malý - přívod<br>velký - hlavní |                               | H18     | ANO                |
| 12.  |                           | 374       | Smetana Vladimír  | u vjezdu         | ANO               | velký                           | nejde povolit                 | H17     | ANO                |
| 13.  |                           | 373       | Křížan Daniel     | u vjezdu         | ANO               | velký                           |                               | H16     | NE                 |



## Rozmístění hydrantů

*kontrola funkčnosti byla provedena za účasti pracovníku VaK Břeclav a.s.  
dne 13.10.2009*

| P.č. | Lokalita                                             | Č.p. domu | Majitel domu                 | Přesné umístění  | Funkční (ano, ne) | Hydrantový klíč                 | Závada                            | číslo H | Orientační tabulka |
|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------------|
| 14.  | Ulice za Obecním úřadem a ulice vedle základní školy | 38        | Křížan Vojtěch               | silnice          | NE                | velký                           | nejde nasadit hydrantový nástavec | H27     | ANO                |
| 15.  |                                                      | 42        | Šimánek Jaromír              | krajnice silnice | ANO               | velký                           |                                   | H28     | ANO                |
| 16.  |                                                      | 45        | Trefilík Josef               | silnice          | ANO               | velký                           |                                   | H29     | ANO                |
| 17.  |                                                      | bez č.p.  | K HTS Polní cesta            |                  | NE                |                                 |                                   | H30     | NE                 |
| 18.  |                                                      | bez č.p.  | Brána k HTS                  |                  | ANO               |                                 |                                   | H31     | ANO                |
| 19.  |                                                      | 46        | Ritter Josef                 | v křižovatce     | ANO               | velký                           |                                   | H34     | ANO                |
| 20.  |                                                      | 48        | Jamrich Pavel                | ve vjezdu        | ANO               | malý - přívod<br>velký - hlavní |                                   | H33     | ANO                |
| 21.  |                                                      | 59        | Němec Jaroslav               | silnice          | ANO               | velký                           |                                   | H32     | ANO                |
| 22.  |                                                      | 3         | Základní škola - boční vchod | travnatá plocha  | ANO               | malý - přívod<br>velký - hlavní |                                   | H35     | ANO                |

## Rozmístění hydrantů

*kontrola funkčnosti byla provedena za účasti pracovníku VaK Břeclav a.s.  
dne 13.10.2009*

| P.č. | Lokalita                                        | Č.p. domu | Majitel domu                           | Přesné umístění                    | Funkční (ano, ne) | Hydrantový klíč                    | Závada          | číslo H | Orientační tabulka |
|------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|---------|--------------------|
| 23.  | Hlavní ulice od zastávky autobusu na nádraží ČD | 10        | Samoobsluha "U Lukešů"                 | chodník                            | ANO               | velký                              | nejde povolit   | H13     | ANO                |
| 24.  |                                                 | 6         | Pec Jiří                               | chodník                            | ANO               | velký                              |                 | H12     | ANO                |
| 25.  |                                                 | 184       | Jednota, spotřební družstvo v Mikulově | chodník                            | ANO               | velký                              |                 | H11     | ANO                |
| 26.  |                                                 | bez č.p.  | Parkovací plocha u Jednoty             | krajnice silnice                   | ANO               | velký                              |                 | H8      | ANO                |
| 27.  |                                                 | 134       | Kopecký Ján                            | travnatá plocha v křižovatce       | ANO               | velký - hlavní<br>střední - přívod |                 | H7      | NE                 |
| 28.  |                                                 | bez č.p.  | Hospodářské potřeby "U mlýna"          | travnatá plocha                    | ANO               | malý přívod<br>velký - hlavní      |                 | H6      | NE                 |
| 29.  |                                                 | bez č.p.  | za mostkem potoka                      | ve skruži v travnaté ploše         | ANO               | velký                              |                 |         |                    |
| 30.  |                                                 | 367       | Rošťanský Josef                        | ve vjezdu                          | ANO               | velký                              |                 |         | NE                 |
| 31.  |                                                 | 111       | Kasáš Peter                            | ve skruži v travnaté ploše         | ANO               | střední - přívod<br>velký - hlavní | špindla šoupě   | H5      | NE                 |
| 32.  |                                                 | 113       | Kolečářová Josefa                      |                                    | ANO               |                                    | zvednout poklop | H4      | ANO                |
| 33.  |                                                 | bez č.p.  | Kopecký Martin                         | travnatá plocha u zatávky autobusu | ANO               | střední - přívod<br>velký - hlavní |                 | H3      | ANO                |
| 34.  |                                                 | 377       | Bořuta Ladislav                        | u sloupu elektrického vedení       | ANO               | velký                              |                 | H2      | ANO                |
| 35.  |                                                 | bez č.p.  | Sklep - České dráhy                    | travnatá plocha u točny            | ANO               | velký                              |                 | H1      | ANO                |

## Rozmístění hydrantů

*kontrola funkčnosti byla provedena za účasti pracovníku VaK Břeclav a.s.  
dne 13.10.2009*

| P.č. | Lokalita                                 | Č.p. domu | Majitel domu           | Přesné umístění              | Funkční (ano, ne) | Hydrantový klíč                 | Závada           | číslo H | Orientační tabulka |
|------|------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|---------|--------------------|
| 36.  | Ulice od zastávky autobusu až ke sklepům | 285       | Bytovka                | zahrádka                     | ANO               | velký                           |                  | H66     | ANO                |
| 37.  |                                          | 316       | Blažek Zdeněk          |                              | ANO               |                                 | vysekat keř      | H64     | NE                 |
| 38.  |                                          | 286       | Bytovka                | zahrádka                     | ANO               | velký                           |                  | H65     | ANO                |
| 39.  |                                          | 229       | Kovář David            | zahrádka                     | ANO               | velký                           |                  | H62     | NE                 |
| 40.  |                                          | 203       | Václavíková Růžena     | v křižovatce                 | ANO               | velký                           |                  | H57     | ANO                |
| 41.  |                                          | 303       | Bytovka                |                              | ANO               | malý                            | nadzemní hydrant | H43     | ANO                |
| 42.  |                                          | 292       | Kováč Andrej           | mezi zahrádkou a silnici     | ANO               | malý - přívod<br>velký - hlavní | nejdou povolit   | H54     | NE                 |
| 43.  |                                          | 299       | Milér Martin           |                              | ANO               |                                 |                  | H4      | ANO                |
| 44.  |                                          | 386       | Kovacs Pavel           | u sloupu elektrického vedení | ANO               | velký                           |                  | H45     | NE                 |
| 45.  |                                          | 409       | Hrabal Stanislav       |                              | ANO               |                                 |                  | H44     | NE                 |
| 46.  |                                          | bez č.p.  | Sklep - Falešník Josef | pole                         | ANO               | velký                           |                  | H46     |                    |



## Rozmístění hydrantů

*kontrola funkčnosti byla provedena za účasti pracovníku VaK Břeclav a.s.  
dne 13.10.2009*

| P.č. | Lokalita                | Č.p. domu | Majitel domu                         | Přesné umístění               | Funkční (ano, ne) | Hydrantový klíč | Závada                            | číslo H | Orientační tabulka |
|------|-------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|---------|--------------------|
| 47.  | Střed obce až po sklepy | bez č.p.  | Farní sbor Českobratrské církve      | travnatá plocha               | ANO               | velký           | obdláždit                         | H36     | ANO                |
| 48.  |                         | 222       | Zdravotní středisko - Obec Novosedly | před bránou                   | ANO               |                 | zvednout poklop                   | H63     | NE                 |
| 49.  |                         | 353       | Vyhňák František                     | silnice před vchodem          | ANO               | velký           |                                   | H38     | NE                 |
| 50.  |                         | 193       | Žárský Bohumil                       | křižovatka                    | ANO               | velký           |                                   | H37     | NE                 |
| 51.  |                         | 305       | Mikuška Jaroslav                     | chodník                       | NE                |                 | nejde nasadit hydrantový nástavec | H39     | NE                 |
| 52.  |                         | 312       | Uhlířová Františka                   | chodník                       | NE                |                 |                                   | H40     | NE                 |
| 53.  |                         | 362       | Žáček Rostislav                      | chodník                       | ANO               | velký           |                                   | H42     | ANO                |
| 54.  |                         | 380       | Tomašítková Zuzana                   | krajnice silnice u parkoviště | ANO               | velký           |                                   | H41     | NE                 |
| 55.  |                         | 138       | Kilián Pavel                         | protější krajnice silnice     | ANO               | velký           |                                   | H9      | NE                 |
| 56.  |                         | bez č.p.  | Sklep - Lukášek Martin               | silnice                       | ANO               |                 |                                   |         | NE                 |
| 57.  |                         | bez č.p.  | Sklep - Mikuš Antonín                | silnice                       | ANO               | velký           |                                   |         | NE                 |
| 58.  |                         | bez č.p.  | Starý sklep - Mikuš Antonín          | za sklepem směrem do vsi      | ANO               |                 |                                   | H50-1.  | ANO                |
| 59.  |                         | bez č.p.  | Starý sklep - Mikuš Antonín          | za sklepem směrem do vsi      | ANO               |                 |                                   | H50-2.  | ANO                |
| 60.  |                         | bez č.p.  | Sklep - Žáček Josef                  | křižovatka                    | ANO               | velký           |                                   | H47     | ANO                |

## Rozmístění hydrantů

*kontrola funkčnosti byla provedena za účasti pracovníku VaK Břeclav a.s.  
dne 13.10.2009*

| P.č. | Lokalita | Č.p. domu | Majitel domu        | Přesné umístění | Funkční (ano, ne) | Hydrantový klíč                 | Závada                          | číslo H | Orientační tabulka |
|------|----------|-----------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|--------------------|
| 59.  | Slanisko | 185       | Trčálek Josef       | silnice         | ANO               | velký                           |                                 | H61     | NE                 |
| 60.  |          | 234       | Nguyen Xuan Thinh   | silnice         | NE                | malý                            | nejde pustit                    | H60     | ANO                |
| 61.  |          | 216       | Kovacsová Marie     | silnice         | NE                | velký                           | nejde nasadit klíč              | H59     | ANO                |
| 62.  |          | 220       | Rošťanský Vlastimil | silnice         | ANO               | malý - přívod<br>velký - hlavní |                                 | H58     | NE                 |
| 63.  |          | 202       | Černošová Jarmila   | v křižovatce    | ANO               | malý                            | jde špatně dotáhnout,<br>stržen | H56     | NE                 |
| 64.  |          | 208       | Černoš Jaroslav     | slanisko        | ANO               |                                 |                                 | H55     | NE                 |